

Dot. przetargu w trybie nieograniczonym na „DOSTAW ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH – 10 ZADAŃ” (sprawa 056/2025)

Działając zgodnie z pkt 5 Działu V SWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Zadanie 4

czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw z trójstopniową regulacją w zakresie 80-120-150W W, zamiast wskazanego w dokumentacji zakresu 90–120–150 W lub zaakceptowanego 110-130-150 ?

Zakres 80-120-150W jest bardziej zbliżony do wartości minimalnej wyjściowego i oferuje szerszy zakres regulacji. Układ spełnia wymagania, dotyczące max strumienia.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw z trójstopniową regulacją w zakresie 80-120–150 W. Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika 4 do SWZ poprzez dodanie w poz.1 kolumna 4 zwrotu ”lub 80-120-150W”

W załączeniu załącznik 4 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 2

Zadanie 2

„Poz. 8. Produkt niedostępny, proszę o dopuszczenie produktu równoważnego innego producenta..”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przy czym oferowana żarówka musi posiadać parametry moc 0,5W, zasilana bateriami 2x AAA, moc światła od 30 do 35 lumenów.

W załączeniu załącznik 2 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 3

Zadanie 3.

„Poz. 9. Proszę o dopuszczenie produktu o mocy 10W i liczbie lumen 1000..”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza żarówkę o mocy 10W i liczbie lumen 1000.

W załączeniu załącznik 3 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 4

Zadanie 6.

„Poz. 5. Proszę o dopuszczenie produktu Końcówka kablowa B-311 150mm2. Producent nie posiada w swojej ofercie produktu 120mm2.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 5

Zadanie 7.

„Poz. 18, Poz. 17 - Czy Zamawiający podaje tu średnicę zewnętrzną czy wewnętrzną?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w poz. 17 i 18 podano średnicę zewnętrzną.

Pytanie 6

Zadanie 7

„Poz. 19. Proszę o dopuszczenie produktu 19mm (20m).”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Zadanie 7.

„Poz. 23. Proszę o dopuszczenie tulejki o rozmiarze 10/12..”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza tulejki o długości 12mm

W załączeniu załącznik 7 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 8

Zadanie 7.

„Poz. 26. Proszę o dopuszczenie tulejki o rozmiarze 2x1,5/12.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza tulejki o długości 12mm

W załączeniu załącznik 7 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 9

Zadanie 7

„Poz. 27. Proszę o dopuszczenie tulejki o rozmiarze 2x10/14.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza tulejki o długości 14mm

W załączeniu załącznik 7 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 10

Zadanie 7.

„Poz. 29. Proszę o dopuszczenie tulejki o rozmiarze 2x4/12.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza tulejki o długości 12mm

W załączeniu załącznik 7 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 11

Zadanie 7.

„Poz. 30. Proszę o dopuszczenie tulejki o rozmiarze 2x6/14.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza tulejki o długości 14mm

W załączeniu załącznik 7 po modyfikacji z dnia 03.06.2025r.

Pytanie 12

Zadanie 9.

„Zgodnie z informacją od producenta, czas oczekiwania na produkty z poz. 1 i 2 wynosi 10 tygodni od zamówienia. Proszę zatem o uwzględnienie tej informacji i zmianę terminu realizacji zamówienia np. do 3 miesięcy od podpisania zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania nr 9 do 3 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikację:

1) załącznika 9 do SWZ, gdzie zmianie ulega zapis określający termin realizacji zamówienia z „jednorazowo, do 30 dni od dnia podpisania umowy” na „jednorazowo, do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) załącznika 12 do SWZ, gdzie § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji umowy:

– zadanie 2, 3, 5, 8, 10- jednorazowo do 30 dni od dnia podpisania umowy,

- zadanie 9 - jednorazowo, do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy”

3) SWZ – dział II ust. 2 Termin realizacji zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

– zadanie 2, 3, 5, 8, 10 - jednorazowo, do 30 dni od dnia podpisania umowy.

– zadanie 9 - jednorazowo, do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– zadanie 1, 4, 6, 7 – sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do 31.12.2025r. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może przekroczyć 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

Pytanie 13

Zadanie 1

„Czy zamawiający dopuszcza wystawienie oddzielnej faktury na opakowania zwrotne (palety, bębny) do zadania 1-dostawa przewodów i drutów ..”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza wystawienie oddzielnej faktury na opakowania zwrotne (palety, bębny) .

Powyższa odpowiedź i modyfikacja stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z 05.06.2025r. na **09.06.2025r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmianie ulega również termin związania ofertą z 04.07.2025r. na **08.07.2025r.**