

Podgórzyn 17.02.2023r.

GP.7011.1.2.2023

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Pełnomocnik:



W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.01.2023r. w sprawie określenia wydajności projektowanego hydrantu na cele p.poż. (hydrant HN3 – wg. załączonego rysunku) na działce nr 459/3 w Podgórzynie, informujemy, że przedmiotowy hydrant jest elementem sieci wodociągowej służącym celom serwisowym i technicznym, nie jest on przeznaczony na cele p.poż.

Informujemy, że na działce nr 448/10 są zlokalizowane podziemne zbiorniki z wodą służące celom p.poż. (lokalizacja zaznaczona na rysunku), które mogą być wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przedmiotowa sieć wodociągowa jest aktualnie wykonywana. Planowany termin zakończenia budowy to 31.03.2023r.

Załączniki:

- załącznik graficzny z ukazaną lokalizacją hydrantu i zbiorników p.poż.

K I E R S U J N I K
Referatu Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Kołodziej

Sprawę prowadzi:

- Grzegorz Kołodziej 757548119, g.kolodziej@podgorzyn.pl