



Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka
urząd@um.kolobrzeg.pl
www: i-kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 16 stycznia 2025 r.

Znak sprawy: BZ.271.65.2024.I

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO - ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI

Dotyczy: postępowania na zadanie: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej – miejsca spędzania czasu wolnego”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2024 r. poz. 1320*), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości liny w urządzeniu U20 na linę polipropylenową typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę grubości liny w urządzeniu U20 na linę polipropylenową typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z poprzedniego postępowania dotyczące nawierzchni bezpiecznej?

Pliki dołączone do wiadomości: Pytania_i_odpowiedzi_czesc_III_12-11-2024_10.08.02-1.pdf?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź dot. powierzchni bezpiecznych syntetycznych, z dnia 12 listopada 2024 r.

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna musi posiadać atest higieniczny PZH, wyniki badań specjalistycznego laboratorium i spełniać wymagania aktualnych norm:

Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw. Przed montażem nawierzchni należy zapoznać się również z tą normą, w szczególności z częścią 1.

Sprawę prowadzi:


JUSTYNA KUŁAKOWSKA

Inspektor

Wydział Inwestycji i Rozwoju

tel.: 94 35 51 542

j.kulakowska@um.kolobrzeg.pl



KOŁOBRZEG
2 0 2 9
EUROPEJSKA STOLICA
KULTURY - FINALISTA





Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka
urząd@um.kolobrzeg.pl
www: i-kolobrzeg.pl

PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Norma zawierająca zbiór wytycznych dotyczących bezpieczeństwa placów zabaw oraz nawierzchni przeznaczonych do indywidualnego i wspólnego użytkowania przez dzieci.

Odchodzi się od norm: **BS 7188:1998+A2:2009** i **DIN 18035-7:2014-10** - nawierzchnia nie musi spełniać ich wymagań.

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie zakresu adaptacji istniejących urządzeń linowych które występują wzdłuż ulicy Unii Lubelskiej.

Odpowiedź nr 3:

W związku z koniecznością wykonania zjazdu tymczasowego na teren inwestycji, należy zdementować przęsła istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami, rozebrać murek oporowy, przesadzić żywopłot oraz zdemontować linę w urządzeniu liniowym. Po zakończeniu inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Uzupełnienie

W Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2025 została wskazana błędna kwota: 17 886 178,86 zł, powinno być 1 788 617,89 zł.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

mgr inż. Janusz Strucki

2025 -01- 16

Sprawę prowadzi:

JUSTYNA KUŁAKOWSKA

Inspektor

Wydział Inwestycji i Rozwoju

tel.: 94 35 51 542

j.kulakowska@um.kolobrzeg.pl



KOŁOBRZEG
2 0 2 9
EUROPEJSKA STOLICA
KULTURY - FINALISTA

