

[illegible]

Bilans mocy TB-S:

Pi=24,2 [kW]

PZ=22,2 [kW]

OCHRONA OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnicę TB-S wykonać jako p/t modułową 48M w obudowie stalowej 650x300x112 (WxSxG) o stopniu ochrony min. IP30, klasie ochronności II

Rozdzielnicę wykonać i oznakować zgodnie z obowiązującymi normami

W rozdzielnicy umieścić schemat

<div> <div> <div>ESKO</div> <div>CONSULTING</div> </div> <div> <p>ESKO Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19/55-64, Zielona Góra tel. (68) 451-35-46, fax (68) 451-35-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl</p> </div> </div>			
Zadanie inwestycyjne:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, gm. Stęszew	
Objekt:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
Adres obiektu:		Działki nr 462/18 obręb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.	
Stadium projektu:		Nr rys. PT-E-11	
Tytuł rysunku:		Skala:	1:--
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień/specjalność:	
mgr inż. Andrzej Wróblewski		LBS/0096/POOE/12 BRANŻA ELEKTRYCZNA	
mgr inż. Andrzej Baczmarski		130/90/ZG BRANŻA ELEKTRYCZNA	
Projektował:		Podpis/data:	
Sprawdził:		18.03.2024 r. 18.03.2024 r.	