



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Świdnica, 06.02.2025 r.

WI.272.1.2025

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku pawilonu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Świdnickiego pełniących funkcje oświatowe”.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 1**

Wg SWZ przedmiar jest tylko pomocniczy. Czy zatem w ofercie ująć szpachlowanie i malowanie korytarzy? Wg SWZ te roboty nie są w zakresie. Wg przedmiaru należy zeszkrobić starą farbę i przygotować pod malowanie.

**Odpowiedź:**

Tak. Należy przewidzieć malowanie korytarzy.

**Pytanie nr 2**

Wg opisu dachy nr 1 i 2 należy kryć styropapą gr 22cm. Czy zamawiający wyraża zgodę na ocieplenie styropianem 22cm i laminowanie papy na budowie?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 3**

Czy na dachach 1 i 2 należy przewidzieć pokrycie jedno czy dwuwarstwowe?

**Odpowiedź:**

Jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

**Pytanie nr 4**

Wg opisu czapy kominowe należy wykonać jako grantowe. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę na betonowe okute obróbką metalową?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 5**

Czy kominy należy przemurować od połaci dachu, czy tylko podmurować o 22cm jak to jest wskazane w opisie?

**Odpowiedź:**

Wyłącznie podwyższyć.

Kierownik Zamawiającego

**STAROSTA**

*Piotr Fedorowicz*



01U001DXFN