



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 27.01.2025r.

Nr referencyjny: **NZP-092/7/IB-II-17/2024**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dostępu morskiego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”**”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 6

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zakresu, wymaganego przedmiotem zamówienia, sondażu batymetrycznego. Czy zakres sondażu obejmuje zarówno basen portowy, obrotnicę oraz tor podejściowy do głębokowodnego terminalu kontenerowego?

Odp.

Główny zakres PFU obejmuje:

- Budowa basenu portowego wraz z umocnieniem od strony lądu,
- Roboty czerpalne,
- Budowa oznakowania nawigacyjnego na czas robót oraz docelowego.

Zamawiający w ramach opracowań towarzyszących PFU, nie narzuca obszaru wymaganego sondażem, natomiast oczekuje efektu dla głównego zakresu PFU.