

Kielce 13.03.2025 r.

TZ.27.2025.460

INFORMACJA nr 2

Dotyczy: **postępowania nr TZ.262.2.2025 na:**

Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-2 ul. Malskiej do komory K-3 przy ul. Orzeszkowej z przebudową sieci od K-2 do W-1 przy ul. Malskiej”.

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-3 ul. Orzeszkowej do wymiennikowni W-3 przy ul. Orzeszkowej 32 z przebudową sieci od K-3 do W-2 przy ul. Orzeszkowej 50”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Kielcach informuje, że zmienia się brzmienie wytycznej odnośnie izolacji w wytycznych do projektowania stanowiący załącznik nr 1b do postępowania przetargowego z treści: **„rurociągi prowadzone w budynkach wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu z izolacją termiczną – wełna skalna z płaszczem aluminiowym (grubość izolacji oraz współczynnik λ zgodnie z obowiązującymi przepisami)”** na treść: **„rurociągi prowadzone w budynkach wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu z izolacją termiczną – wełna skalna z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej (grubość izolacji oraz współczynnik λ zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z rurociągów preizolowanych lub rurociągów preizolowanych typu spiro”.**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU
KAMILA STACHOWICZ**

PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa.
- 2) TZ aa.